Результаты проверки исполнения требований антитеррористического законодательства на территории Конышевского района в первом полугодии 2017 года.

Прокуратурой Конышевского района совместно с сотрудником отдела УФСБ России по Курской области в г.Железногорске Анискинынм С.А. 14.03.2017 года проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности и безопасности граждан Российской Федерации на объектах жизнеобеспечения и потенциально опасных объектов, расположенных на территории Конышевского района Курской области.

В ходе проверки было установлено, что при проверке исполнения законодательства об антитеррористической защищенности и безопасности граждан Российской Федерации в деятельности ООО «Управляющая компания Конышевская» установлено, что деятельность охраны не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым к уровню антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения: отсутствуют тревожная кнопка и система звукового оповещения, недостаточное освещение территории водозабора, паспорт безопасности объекта не соответствует требованиям действующего законодательства.

При проверке деятельности ООО «Гордость Провинции» установлено, что паспорт безопасности объекта не отвечает требованиям действующего законодательства.

В ходе проверки ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» установлено, что в нарушение действующих норм антитеррористического законодательства паспорт безопасности антитеррористической защищенности на данный объект здравоохранения не соответствует новой форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ 13.01.2017 года №8, какие-либо меры для разработки нового паспорта безопасности на момент проверки приняты не были.

По выявленным нарушениям прокуратурой района руководителям указных объектов были внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму.

Зам.прокурора Конышевского района И.Л.Сенчук